

托育服務環境安全檢核表

| 檢核項目   | 序號 | 檢核指標  | 是 | 否 | 無此項目 |
|--------|----|---|---|---|------|
| 門      | 1  | 通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置。   |   |   |      |
|        | 2  | 所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙。  |   |   |      |
|        | 3  | 浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉。  |   |   |      |
|        | 4  | 鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方。  |   |   |      |
|        | 5  | 托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置。(勾”是”者，請填符合原因 <input type="checkbox"/> 有偵測裝置 <input type="checkbox"/> 非主要出入口，主要出入口為) |   |   |      |
| 陽台     | 6  | 陽台有堅固不易攀爬之圍欄(圍牆)且高度不得小於110公分，十層樓以上不得小於120公分，底部與地面間隔低於15公分。  |   |   |      |
|        | 7  | 陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於6公分或有避免鑽爬裝置。  |   |   |      |
|        | 8  | 陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物。   |   |   |      |
| 地板     | 9  | 收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊。   |   |   |      |
| 逃生出口   | 10 | 除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶。  |   |   |      |
|        | 11 | 逃生門(窗)圍欄維修狀況良好(如：無生鏽、鬆動等)；鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置。   |   |   |      |
|        | 12 | 逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空。   |   |   |      |
| 窗戶     | 13 | 窗戶設有防跌落的安全裝置(收托兒無法自行開啟或加設護欄)，且在窗戶旁不放置可攀爬之物品。  |   |   |      |
|        | 14 | 窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度。  |   |   |      |
| 室內樓梯   | 15 | 樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於6公分或有避免鑽爬的裝置。  |   |   |      |
|        | 16 | 樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全。  |   |   |      |
|        | 17 | 樓梯出入口設有高於85公分，間隔小於6公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄。   |   |   |      |
| 傢具設施   | 18 | 傢俱及家飾(如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等)平穩牢固，不易滑動或翻倒。  |   |   |      |
|        | 19 | 傢具無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理。   |   |   |      |
|        | 20 | 櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置。  |   |   |      |
|        | 21 | 摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方。  |   |   |      |
| 電器用品   | 22 | 密閉電器(如：洗衣機、烘乾機、冰箱等)或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方。   |   |   |      |
|        | 23 | 座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法觸碰的地方。   |   |   |      |
|        | 24 | 電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處。  |   |   |      |
| 電線、插座  | 25 | 插座置高於110公分以上，或隱蔽於傢具後方、使用安全防護(例如加裝安全護蓋)等方式讓收托兒童無法碰觸。   |   |   |      |
|        | 26 | 電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處。  |   |   |      |
| 瓦斯、熱水器 | 27 | 瓦斯漏氣偵測相關裝置(如瓦斯防漏偵測器等)。  |   |   |      |
|        | 28 | 燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器。   |   |   |      |
| 消防     | 29 | 每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備。  |   |   |      |

|                         |   |   |  |  |  |
|-------------------------|---|---|--|--|--|
| 設施                      | 30  | 滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。  |  |  |  |
| 物品<br>收納                | 31  | 維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方。                              |  |  |  |
|                         | 32  | 打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。  |  |  |  |
|                         | 33  | 繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑3.17公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方。                          |  |  |  |
|                         | 34  | 電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方。              |  |  |  |
| 收托兒<br>睡床               | 35  | 收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況。   |  |  |  |
|                         | 36  | 收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於6公分。  |  |  |  |
|                         | 37  | 收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固。   |  |  |  |
| 沐浴<br>設備                | 38  | 浴室地板及浴缸內有防滑措施。  |  |  |  |
| 緊急<br>狀況處<br>理<br>設備    | 39  | 緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處。   |  |  |  |
|                         | 40  | 備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。<br>(急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或冰寶等) |  |  |  |
| 提醒事項：汽機車應放置於幼兒無法單獨碰觸之處。 |   |   |  |  |  |
| 自行檢核<br>區域              | 樓層：   |   |  |  |  |
|                         | <input type="checkbox"/> 客廳 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 書房 <input type="checkbox"/> 主臥室 <input type="checkbox"/> 托育房 <input type="checkbox"/> 子女房1 <input type="checkbox"/> 子女房2 <input type="checkbox"/> 長輩房<br><input type="checkbox"/> 客房 <input type="checkbox"/> 通道 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 陽台 <input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 飯廳 <input type="checkbox"/> 儲藏室<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |   |  |  |  |

本人提供之托育服務環境，經依「托育服務環境安全檢核表」逐項檢查均符合規定，若經查證不屬實願負法律責任並撤銷其居家式托育服務登記證書。

填表人簽章       ：

身分證/居留證統一編號<sup>1</sup>       ：

地址                       ：

電話                       ：

中 華 民 國           年           月           日

※提供到宅服務者免附本表，其托育服務環境安全檢核由委託人（家長）自負全責。

1.臺灣地區居留證統一編號、外僑永久居留證號碼或大陸地區配偶領有長期居留證件號碼